



**Prefeitura Municipal da Estância Turística
De Monte Alegre do Sul
Cidade Presépio**

MEMORIAL DESCRITIVO – AQUECEDOR A GÁS

CONTRATO DE REPASSE OGU – MC 788058/2013 – OPERAÇÃO 1006886-09

OBRA: Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva, com o Aquecimento e Melhorias Da Piscina Pública – Etapa II

LOCAL: R. Coronel Luiz Leite S/N, Centro, Monte Alegre Do Sul-SP

Características Técnicas

Modelo:

HTR 400

Dimensões (comprimento x profundidade x altura):

54 x 54 x 72 cm

Consumo de Gás:

GLP Kg/H: 6,9

GN M³/H: 11,3

Potência:

BTU / H: 400.000

Kcal/H: 100.865

Pressão Máxima:

Kgf/cm²: 3,5

MCA: 35

Vazão M³/H:

Min: 9

Max: 27

Conexão Entrada de Água No Aquecedor:

2" = 60 MM

Conexão Saída de Água no Aquecedor:

2" = 60 mm

Pressão de Gás PSI:

Mínimo: 0,14

Máximo: 0,5

ROBSON RODRIGO DOMINGUES DE FARIA

Diretor do Depto. De Obras

CREA 5069911905

Av. João Girardelli, nº 500 CEP: 13820-000 - Estado de São Paulo.

Tel.: (019) 3899.9120 - 3899-9165-

convenios@montealegredosul.sp.gov.br